

BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach
FW 309 Teile 5 und 7

Wärme-Versorgungssystem

Nahwärmeversorgung Rohrhammerweg 

Betreiber

Sömmerdaer Energieversorgung GmbH 



Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungssystem
folgende Kennzahlen

Erfüllungsgrad der Fernwärme [EG _{FW}]	173 %
Erneuerbarer Anteil [RER]	0,6 %
Anteil aus fossilem Heizöl [-]	0 %
KWK-Anteil [-]	83,6 %

Beinhaltet Plandaten.

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 20.07.2030.

ausgestellt am: 20.07.2023

Stefan Zickgraf

Gutachter-Nr.: FW609-3 

erstellt über www.district-energy-systems.info

Bescheinigungsnummer:

DETH0061_FW309-5u7_20072023_2 

