


BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach
FW 309 Teile 1 und 7

Wärme-Versorgungssystem

Nahwärmeversorgung Rohrhammerweg 

Betreiber

Sömmerdaer Energieversorgung GmbH 



Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungssystem
folgende Kennzahlen

Primärenergiefaktor FW 309-1:2021 (GEG § 22 (2)) [f_p] 0,55

Emissionsfaktor FW 309-1:2021 (GEG Anl. 9) [f_{CO_2eq}] 0 g_{CO2}/kWh


Beinhaltet Plandaten.

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 20.07.2030.

ausgestellt am: 20.07.2023

Stefan Zickgraf

Gutachter-Nr.:

FW609-3 

erstellt über www.district-energy-systems.info

Bescheinigungsnummer:

DETH0061_FW309-1u7_20072023_2 